

МЕ "ФИБ"  
МЕ "Здравеопазване"

31-03-2023

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III - ВАРНА" ЕООД

гр. Варна, жк "Вл. Варненчик", бул. "Константин и Фружин"  
центра 052/510-567; управител 052/510-281; тел./факс 052/510-282;  
e-mail: dk3@abv.bg; www.dk3.com

2023

✓  
ДО  
Г-Н БАЛАБАНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ВАРНА

КОПИЕ:

ДО  
Г-Н ПОРТНИХ –  
КМЕТ НА  
ОБЩИНА ВАРНА

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III - ВАРНА" ЕООД	
ИЗХ. № 154	29.03.2023 г.
гр. Варна	

ОБЩИНА ВАРНА
Рег.№: OC23000139ВН
Дата: 29.03.2023

Уважаеми г-н Балабанов,

Уважаеми г-н Портних,

Във връзка с направени констатации от фирмата осъществяваща абонаментна поддръжка и ремонт на асансьорните уредби в „ДКЦ III – Варна“ ЕООД, на двата асансьора в лечебното заведение в неотложен порядък трябва да бъде извършена подмяна на повдигателните механизми, които имат големи луфтове и течове на масло и 8 бр. носещи възжета – силно корозирали и изтънели нишки и модернизация с поставяне на процесорни табла с честотни регулатори и командни кабели.

Лечебното заведение е с помещения на четири етажа. Спирането им от експлоатация ще лиши пациентите от достъпна среда, а лечебното заведение от нормално функциониране.

Силно сме обезпокоени от повишения риск за безопасността на посетителите и персонала в случай на авария. Асансьорите са в експлоатация от 1987 г. и досега не са извършвани основни ремонти.

Моля за финансово обезпечаване от бюджета на Община Варна на описания ремонт, който е в размер на около 45 000,00 /четиридесет и пет хиляди/ лева с ДДС.

С уважение,

Д-Р ИВ. ВАСИЛЕВА  
Управител на "ДКЦ III - Варна" ЕООД

